

Warszawa, dnia 13 czerwca 2018r.



**ZASTĘPCA KOMENDANTA
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

im. Powstania Warszawskiego

NW-FI/54.18./18

14 CZE. 2018

Egz. nr. 6

«Nazwa_firmy»
«M_1_wiersz_adresu»
«Miasto»
«Adres_email»

Dot.: postępowania nr 14/FI/AG/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze zaprojektuj i wybuduj polegające na „Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa dla Etapu I – Budowa Synchronicznego Zapasowego Węzła Systemu Wysokiej Dostępności Straży Granicznej”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy zapis w SIWZ w punkcie IV – Opis Przedmiotu Zamówienia – „Podstawa do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” należy rozumieć, że Wykonawca powinien posiadać akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” oraz warunki do przechowywania i przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” potwierdzone pismem z ABW lub SKW?

Odpowiedź: Wykonawca powinien posiadać akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz warunki do przetwarzania i przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

Pytanie 2: Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną na obiekcie?

Odpowiedź: W sprawie wizji lokalnej proszę zwracać się do Zamawiającego na piśmie w celu ustalenia terminu i godziny.

Pytanie 3: Czy Zamawiający uzna referencje Oferenta potwierdzające wykonanie robót budowlanych w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie budynku o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto każda ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Proszę o wskazanie wymagań dla systemu CCTV i minimalnych parametrów urządzeń.

Odpowiedź: System ma obsługiwać karty Mifare DESFire EV1 8k. Modernizacja systemu SKD/CCTV przewidywana jest podczas inwestycji związanej z remontem VI piętra.

Wymiana wszystkich kamer analogowych na nowoczesne o dużej rozdzielczości pracujących skutecznie w systemie dzień/noc oraz podczas złych warunków pogodowych.

Instalacja dwóch dodatkowych kamer obrotowych w obiekcie KGSG przy Al. Niepodległości 100.

Do wymiany łącznie:

- 9 kamer zewnętrznych, stałych, 2 kamery zewnętrzne obrotowe,
- 19 kamer wewnętrznych, stałych,

Do dodatkowej instalacji:

- 2 kamery zewnętrzne, obrotowe,
- 16 kamer wewnętrznych, stałych z możliwością dołożenia 4 w przyszłości.

Montaż ściany multimedialnej wraz z profesjonalnym umeblowaniem w centrum monitoringu z minimalnym zapisem 30 dni z możliwością dołożenia dodatkowych kamer i dysków.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę kompatybilność z już istniejącymi systemami CCTV z ul. Podchorążych i GTC umożliwiając podgląd obrazu na ściśle multimedialnej.

Wszystkie okablowanie do nowych kamer należy doprowadzić, natomiast stare już nie czynne zdemontować.

Pytanie 5: Czy w związku z rozbudową elektronicznych systemów zabezpieczeń w budynku Wykonawca lub konsorcjant wykonujący tę część zadania powinien posiadać koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.


Odpowiedź: Wykonawca powinien posiadać koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

Pytanie 6: Czy do tworzonego nowego punktu dystrybucyjnego na IV piętrze należy przewidzieć dostawę szafy teleinformatycznej?

Odpowiedź: Nie.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem


plk SG Zbigniew BARTNICKI

Wykonano w 6 egz.

Egz. nr 1-5 – adresat Egz. nr 6 – a/a
Wyk./Druk. M. Wiercioch (022-500-31-94)
Data: 13.06.2018r.