

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ - BUDYNEK 3
ADRES INWESTYCJI : KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ, DZIAŁKA NR 10/2, OBRĘB 0603 WŁOCHY
INWESTOR : NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. 17 STYCZNIA 23, 02-148 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek nr 3			
1	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidururowe układane pojedynczo z przygotowaniem	m		
d.1	0101-10	podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym	m	80.00	
		80		RAZEM	80.00
2	KNR 5-08	Rury winidururowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - Rurka	m		
d.1	0110-01	izolacyjna grubościenna	m	80.00	
		80		RAZEM	80.00
3	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu	m		
d.1	0604-03	płaskim pokrytym papą na betonie - Drut FeZn fi8	m	340.00	
		340		RAZEM	340.00
4	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-	m		
d.1	0602-06	nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do	m	200.00	
		200mm2 - Bednarka FeZn 40x5		RAZEM	200.00
		200			
5	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwer-	szt.		
d.1	0618-01	salnych krzyżowych	szt.	24.00	
		24		RAZEM	24.00
6	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-	szt.		
d.1	0619-06	jącej i odgromowej - Złącze kontrolne w skrzynce na elewacji	szt.	8.00	
		8		RAZEM	8.00
7	KNR 5-08	Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami -	szt.		
d.1	0622-05	Iglica odgromowa 1,5m	szt.	6.00	
		6		RAZEM	6.00