





Pipe list			
SYMBOL	LIQUID	GAS	LENGTH
P1	Ø9,53	Ø22,2	1,2m
P2	Ø9,53	Ø15,9	0,5m
P3	Ø9,53	Ø15,9	0,5m
P4	Ø9,53	Ø15,9	2,8m
P5	Ø9,53	Ø19,1	1,5m
P6	Ø9,53	Ø19,1	2,0m
P7	Ø9,53	Ø15,9	0,5m
P8	Ø9,53	Ø15,9	3,5m
P9	Ø9,53	Ø15,9	6,5m
P10	Ø9,53	Ø15,9	1,0m
P11	Ø9,53	Ø15,9	1,0m
P12	Ø6,35	Ø12,7	1,0m
P13	Ø6,35	Ø12,7	2,0m
P14	Ø6,35	Ø12,7	2,0m
P15	Ø6,35	Ø12,7	1,0m
P16	Ø6,35	Ø12,7	2,0m
P17	Ø6,35	Ø12,7	2,0m
P18	Ø6,35	Ø12,7	1,0m
P19	Ø6,35	Ø12,7	1,0m
P20	Ø6,35	Ø12,7	1,0m
P21	Ø6,35	Ø12,7	4,5m
P22	Ø6,35	Ø12,7	0,5m
P23	Ø6,35	Ø12,7	3,0m
P24	Ø12,7	Ø28,6	7,0m
P25	Ø9,53	Ø15,9	4,0m
P26	Ø9,53	Ø15,9	1,5m
P27	Ø6,35	Ø12,7	3,0m
P28	Ø6,35	Ø12,7	2,0m
P29	Ø6,35	Ø12,7	4,0m



PROJEKT WYKONAWCZY				
<div>Jednostka projektowa:</div> <div><div>An Archi Group Sp. z o. o. www.a-ag.com.pl</div></div> <div>Koordynacja projektu: mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz</div>	<div>Nazwa zadania:</div> <div>Budowa instalacji klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Komitetu Obrony Robotników w Warszawie</div> <div>Lokalizacja inwestycji:</div> <div>ul. Komitetu Obrony Robotników 23; 02-148 Warszawa dz. nr 10/2 obręb 2-06-03</div> <div>Inwestor:</div> <div>Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego ul. Komitetu Obrony Robotników 23; 02-148 Warszawa</div>	<div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Jerzy Węzik uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr 452/02</div> <div>SPRAWDZAJĄCY:</div> <div>mgr inż. Tomasz Wyciszczak uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/0952/POOS/05</div>	<div>Numer projektu:</div> <div>AAG/18/0018</div>	
			<div>Data:</div> <div>05.10.2018</div>	
			<div>Faza projektu</div> <div>PW</div> <div>Branża:</div> <div>IS</div>	
			<div>Skala rysunku</div> <div>1:-</div>	
		<div>Tytuł rysunku:</div> <div>Schemat instalacji klimatyzacji VRF- system KL1</div>		<div>Numer rysunku:</div> <div>IS-05</div>
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie				
str.				