

WYKAZ ARKUSZY:


01/03	Rozdzielnica obiektowa
	Strona tytułowa
02/03	Rozdzielnica obiektowa
	Schemat strukturalny
03/03	Rozdzielnica obiektowa
	Schemat strukturalny

- 1P...  
2P...  
1S...  
2S...  
3S...  
4S...  
T...  
1G...  
2G...  
C...  
L...
- licznik energii elektrycznej  
– analizator sieci  
– zegar sterujący programowalny  
– łącznik zmierzchowy  
– automaty schodowy  
– czujnik ruchu  
– transformator mocy SN/mn  
– generator a.c. (agregat prądotwórczy)  
– zasilacz awaryjny UPS  
– bateria kondensatorów  
– dławik kompensacyjny

- Układ sieci: TN-S  
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:  
– izolacja podstawowa,  
– obudowy urządzeń.  
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:  
– samoczynne wyłączenie zasilania.  
Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:  
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,  
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

ZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

- 1Q...  
2Q...  
3Q...  
E...  
F...  
1F...  
2F...  
3F...  
4F...  
5F...  
FI...  
Q...  
KM...  
KT...  
KP...  
1T...  
2T...  
3T...  
4T...  
5T...  
6T...
- wyłącznik mocy  
– rozłącznik mocy  
– rozłącznik główny, izolacyjny  
– lampka kontrolna  
– podstawa bezpiecznikowa  
– rozłącznik bezpiecznikowy  
– wyłącznik nadprądowy  
– wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym  
– wyłącznik silnikowy  
– ogranicznik mocy  
– wyłącznik różnicowoprądowy  
– stycznik instalacyjny  
– przełącznik impulsowy  
– przełącznik czasowy  
– przełącznik pomocniczy  
– transformator bezpieczeństwa  
– przeładnik prądowy  
– prostownik  
– falownik  
– przekształtnik d.c./a.c.  
– przekształtnik a.c./a.c.

PROJEKT WYKONAWCZY			
Jednostka projektowa:	Nazwa zadania:	PROJEKTANT:	Numer projektu:
 AAG An Arch Group Sp. z o.o. www.aag.com.pl	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Komiteu Obrony Robotników	inż. elektr. Mariusz Kosiorz upr. do proj. w specjalności elektrycznej nr 585/01	AAAG/18/0018
	Lokalizacja inwestycji: ul. Komiteu Obrony Robotników 23; 02-148 Warszawa		Data: 05.10.2018
	dz. nr 10/2 obręb 2-06-03		Faza projektu: Branża: PW IE
Koordynacja projektu: mgr inż. arch. Tomasz Kąprowicz	Inwestor: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstańca Warszawskiego ul. Komiteu Obrony Robotników 23; 02-148 Warszawa	Skala rysunku: -	Numer rysunku: E-101
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			
str.			

