
L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 250A, 50Hz
Istniejący wyłącznik główny NZM2 250A wraz z członem różnicowo-prądowym zasilić rozłącznikiem głównym 160A wyposażonym w cewkę wyzwalającą wzrostową. Rozłącznik będzie pełnił funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Okablowanie do przycisków PWP1, PWP2 wykonać kablem (N)HXH 2x1.5 FE180/PH90. Mocowanie kabla podtynkowo za pomocą systemowych uchwytów o odporności ogniowej E90.
Okablowanie z PWP1, PWP2 podłączyć do cewki wyzwalającej rozłącznika LN2.
160A
36kA
LN2 - 160 - AV
NZM2/3 - XA208 - 250AC/DC
x3 L191 - 3
4x1.Y25mm2 + 1x1.Y16mm2
PWP1
(N)HXH 2x1.5 FE180/PH90
PWP2
(N)HXH 2x1.5 FE180/PH90
ZK
STACJE ZK/ACR ZK
KABLOWO-LICZNIKOWE
dokalizowane na zewnątrz
budynku - poza zakresem
opracowania
Zestaw hydroforowy
Praca pomp naprzemienna
Centrala odymiania klatki schodowej CO0
(N)HXH 3x1.5 FE180/PH90
4x1.Y25mm2
2x1.5Y4
Dodatkowy odbiór zasilający centralę odymiania klatki schodowej. Okablowanie wykonać kablem (N)HXH 3x2.5 FE180/PH90. Mocowanie kabla podtynkowo za pomocą systemowych uchwytów o odporności ogniowej E90.
Dodatkowy odbiór zasilający centralę pogodową.
Zasilanie Tablicy TE-P
Zasilanie Tablicy TE-1
Zasilanie Tablicy TE-2
Zasilanie Tablicy TE-K
Odw.Podst. KORYTARZY
Odw.EWAKUAC. NOCNE KORYTARZ
Odw. KL.SCHODOWEJ
CENTRALA POŻODOWA CPO
4x1.Y25mm2 + 1x1.Y16mm2 PVC 180
10*4mm2
10* 4x1.5mm2
2x1.Y4mm2
3x0.5Y4
3x2.5Y4
40A, 30mA, A
C16
B16A
C0.5B
7,8,9
10
11
L1
L2
L3
3x0.5Y4
B16A
C0.5B
B10A
C0.5B
B16A
C0.5B
B16A
C0.5B
3x2.5Y4
B16A
C0.5B
B16A
C0.5B
B10